



Adresa: **Obec Břežany**
Břežany 23
34101 Horažďovice

Protokol č. 2022/92136

Místo odběru: Břežany VKV
Odběr provedl: Miloš Altmann viz záznam o odběru 2022/OV521
Příjem provedl: Lacová Hana Ing.
Typ odběru: slévavý 2 hodinový (po 15 min)
Klasifikace vzorku: voda - odpadní, odpadní voda - odtok

Datum odběru: 09.08.2022
Datum příjmu: 09.08.2022
Datum provedení: 09.08.2022 - 24.08.2022
Místo provedení zkoušek:
Laboratoř ŠVK, Koldinova 530, Klatovy

Název rozboru	Jednotka	Výsledek	Limitní hodnota	Nejistota měření *	Zpracováno dle metody
BSK ₅	mg/l	14,2		10 %	SOP 21 (ČSN EN 1899)
CHSK(Cr)	mg/l	87,6		10 %	SOP 20 (ČSN ISO 15705)
látky nerozp.sušené	mg/l	32		10 %	SOP 18 (ČSN EN 872)
průtok	l/sec.	0,11			ČSN 757241 +

Legenda:

Stanovení označená + nejsou v rozsahu akreditace

* Uváděná rozšířená nejistota je založena na standardní nejistotě násobené oeficientem rozšíření $k = 2$, což pro normální rozdělení poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke zkoušeným položkám. Protokol může být reprodukován pouze jako celek, jeho část lze reprodukovat pouze se souhlasem laboratoře.

U hodnoty výsledku menší než mez stanovitelnosti se nejistota stanovení neuvádí.

Nejistoty uváděné na protokolu nezahrnují nejistotu odběru vzorku. Nejistota odběru vzorku odpadních vod je 10%

Akreditovaný odběr pitné vody proveden dle SOP1/V , akreditovaný odběr odpadní vody proveden dle SOP 2/V.

V Klatovech, 24.08.2022

Ing. Lacová Hana
vedoucí laboratoře